

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 09/10/18г.-21/10/18г.

Абонент: ООО "ЖЭУ 72 квартала" Договор N: 30583ко
 Адрес: ул Карбышева 23 Тип расходомера: Отопление
 Теплоучислитель ТВ7-03 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 25.00 м3/ч G под min = 0.25 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 25.00 м3/ч G обр min = 0.25 м3/ч
 тхв: не исп.

Серийный номер 15026338, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x5303

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
09.10.18 23	25.67	26.95	-1.27	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0
10.10.18 23	25.75	26.98	-1.23	0.001	0.000	0.001	0.000	24	0
11.10.18 23	67.02	47.04	19.98	37.317	34.880	2.436	0.747	24	0
12.10.18 23	67.32	47.70	19.62	49.900	49.999	-0.098	0.981	24	0
13.10.18 23	69.12	48.97	20.15	68.699	68.629	0.070	1.387	24	0
14.10.18 23	68.39	48.41	19.97	69.688	69.615	0.073	1.395	24	0
15.10.18 23	68.20	48.34	19.86	75.889	75.740	0.149	1.510	24	0
16.10.18 23	68.05	49.51	18.54	85.686	85.147	0.539	1.592	24	0
17.10.18 23	66.87	47.86	19.01	81.556	81.035	0.521	1.554	24	0
18.10.18 23	68.00	47.82	20.18	30.442	30.296	0.146	0.615	24	0
19.10.18 23	65.88	40.76	25.12	11.167	11.042	0.125	0.281	24	0
20.10.18 23	67.41	48.19	19.21	87.487	87.225	0.262	1.684	24	0
21.10.18 23	66.82	47.56	19.26	84.353	84.222	0.131	1.628	24	0
Итого/Средн	67.69	48.12	19.56	682.187	677.832	4.355	13.374	312	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
08.10.18 23	30960.385	31638.717	-678.332	946.723	17926	15
21.10.18 23	31642.572	32316.549	-673.977	960.097	18238	15
Итого	682.187	677.832	4.355	13.374	312	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут. питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

20.03 2017 33,4 - 28 фев
 09.10 2016 - 10.10.18

13.10.18

18.10.18